

Pentair Azur filterset montagehandleiding

Mocht het een en ander niet lukken, staan onze medewerkers u graag telefonisch of per mail te woord. Contactgegevens vindt u rechts bovenaan deze pagina. Hieronder vindt u een beknopt stappenplan.



Koppelingen voor aan de FreeFlo pomp welke bij het Pentair Azur zandfiltercombinatie geleverd worden.



De koppeling Ø50mm dient langs onder in de wartel geschoven te worden.

Let op: de slangtule dient verlijmd te worden in de koppeling Ø 50mm.

Deze lijm kunt u via onze webshop www.dezwembadspecialist.nl bestellen.

Mocht u de slangtule niet gebruiken dient u alsnog de leidingen in de koppeling Ø50mm te verlijmen.





De O-ring dient bij de pompsaansluiting geplaatst te worden. Zonder O-ring zal de aansluiting gaan lekken.





Flexibele slang zo ver mogelijk over de slangtule schuiven en de wormschroefslang klem zo ver mogelijk aandraaien.



Verder naar de aansluiting van de zeswegklep.



De schroefdraad goed omwikkelen met de bijgeleverde Teflon-tape. Dit voorkomt eventuele lekkages.



Slangtule met schroefdraad (incl. Teflon-tape) goed in de zeswegklep draaien.
Flexibele slang op dezelfde manier bevestigen d.m.v. de wormschroefslangklem in de slangtule.